



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю  
355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. ОД (88652)24-52-26

Отделение надзорной деятельности и PR УНД и PR ГУ МЧС России по СК (по Изобильненскому городскому округу и Труновскому району)

г. Изобильный ул. Промышленная, 116. тел. 8(86545) 2-77-13, факс 8(86545) 2-77-13  
телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99,  
Южный региональный центр МЧС России 8(863) 240-66-10

Предписание № 1301 / 1 / 110

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению  
«Детский сад № 18»  
Изобильненского городского округа Ставропольского края**

во исполнение распоряжения № 130 от «10» сентября 2018 г. главного государственного инспектора Изобильненского городского округа и Труновского района по пожарному надзору - начальника ОНД и PR УНД и PR ГУ МЧС России по СК (по Изобильненскому городскому округу и Труновскому району) капитана вн. службы Адамян Е.В. с 09 часов 30 минут по 11 часов 50 минут 17 сентября 2018 года была проведена плановая выездная проверка Государственным инспектором Изобильненского городского округа и Труновского района по пожарному надзору – старший дознаватель ОНД и PR УНД и PR ГУ МЧС России по СК (по Изобильненскому городскому округу и Труновскому району) старшим лейтенантом внутренней службы Герман В.В., Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18» Изобильненского городского округа Ставропольского края, расположенного по адресу: Ставропольский край, Изобильненский район, г. Изобильный пос. Сахзавода 12, ОГРН 1022600665999.

Совместно с Заведующий МКДОУ «Детский сад № 18» ИГО СК Верисокиной Татьяной Васильевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) нормативного, правового акта РФ, и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены.	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности.	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Для формирования команды управления по 14.1. в защищаемом помещении или защищаемой зоне не обеспечено не менее трех пожарных извещателей при включении их в шлейф двухпороговых приборов или в три независимых радиальных	СП 5.13130.2009 п. 14.3.	11.03.19	

	шлейфа однопороговых приборов; четыре пожарных извещателей при включении их в два шлейфа однопороговых приборов по два извещателя в каждый шлейф; двух пожарных извещателей, удовлетворяющих требованию 13.3.3 (а, б, в), включенных по логической схеме «И» при условии своевременной замены неисправного извещателя; двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «ИЛИ», если извещателями обеспечивается повышенная достоверность сигнала о пожаре. ( в данном случаи в помещении мед. кабинета установить не менее два пожарных извещателя).			
2.	Руководителю организации обеспечить исправность автоматической пожарной сигнализации.	Правила противопожарного режима № 390 п. 61;	11.03.19	
3.	Руководителю организации обеспечить прохождение обучения мерам пожарной безопасности по пожарно-техническому минимуму. (заведующая, заведующая хозяйством)	Правила противопожарного режима № 390 п. 3;	11.03.19	
4.	Руководителю организации определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, шклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.	Правила противопожарного режима № 390 п. 50;	11.03.19	
5.	Руководителю организации обеспечить установку автоматической пожарной сигнализации. (склад).	НПБ 110 03 п. 4;	11.03.19	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в марте 2019 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

