



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю**  
**355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. ОД (88652) 24-52-26**  
**отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по Изобильненскому городскому округу и Труновскому муниципальному округу) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю,**  
**355140 г. Изобильный, ул. Промышленная, 116 тел. тел. (88645) 2-77-13, izobil77@bk.ru., телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю**  
**8(8652) 39-99-99, fire77 @ bk. ru,**

### **Предписание № 77/1/39**

#### **по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №18» Изобильненского городского округа Ставропольского края в лице исполняющей обязанности заведующего муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №18» Изобильненского городского округа Ставропольского края Бабковой Марине Николаевне, во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР (по Изобильненскому городскому округу и Труновскому муниципальному округу) УНД и ПР ГУ МЧС России по СК майора внутренней службы П.Л. Гуринович №77 от «30» апреля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период времени с 09 ч. 00 мин по 10 ч 00 мин 17.05.2021, с 09 ч.0 0мин по 10 ч. 00 мин 10.06.2021 г., общее время проведения проверки 02 часа 00 минут; в помещениях, зданиях и сооружениях принадлежащих и используемых муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №18» Изобильненского городского округа Ставропольского края, расположенных по адресу: Ставропольский край, Изобильненский район, г. Изобильный, пос. Сахзавода, 12, проведена проверка в отношении муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №18» Изобильненского городского округа Ставропольского края, осуществляющего деятельность, по адресу: Ставропольский край, Изобильненский район, г. Изобильный, пос. Сахзавода, 12, государственным инспектором по пожарному надзору Изобильненского городского округа и Труновского муниципального округа – дознавателем ОНД и ПР (по Изобильненскому городскому округу и Труновскому муниципальному округу) УНД и ПР ГУ МЧС России по СК старшим лейтенантом внутренней службы Поповой С.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не проводится проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки)	пункт 13 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479	16.12.2021	
2.	Для формирования команды управления по 14.1. в защищаемом помещении или защищаемой зоне не обеспечено не менее трех пожарных извещателей при включении их в шлейф двухпороговых приборов или в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов; четыре пожарных извещателей при	пункт 3 статьи 4, Федерального закона от 22.07.2008. ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 486.1311500.2020	16.12.2021	

	<p>включении их в два шлейфа однопороговых приборов по два извещателя в каждый шлейф; двух пожарных извещателей, удовлетворяющих требованию 13.3.3 (а, б, в), включенных по логической схеме «И» при условии своевременной замены неисправного извещателя; двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «ИЛИ», если извещателями обеспечивается повышенная достоверность сигнала о пожаре ( в данном случаи в помещении мед. кабинета установлено по одному пожарному извещателю).</p>			
3.	<p>Не проводятся работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов, а также не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.</p>	<p>пункт 43 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479</p>	16.12.2021	
4.	<p>Не оборудованы складские помещения автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре. (в складах)</p>	<p>пункт 3 статьи 4, Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 486.1311500.2020</p>	16.12.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по пожарному надзору  
 Изобильненского городского округа и Труновского  
 муниципального округа - дознаватель ОНД и ПР  
 (по Изобильненскому городскому округу и Труновскому  
 муниципальному округу) УНД и ПР ГУ МЧС России по СК  
 старший лейтенант внутренней службы  
 (должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора)



С.В. Попова

Предписание для исполнения получил \_\_\_\_\_  
 (должность, фамилия, инициалы)

*(Handwritten signature)*  
 (подпись)

М.Н. Бабкова

«10» июня 2021 г.